



МИНИСТЕРСТВО  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
(МЧС России)

Главное управление Государственной  
противопожарной службы  
(ГУГПС МЧС России)

29085 Москва, Звездный бульвар, 7 Телефон: 217 -20-59  
Телефакс: 216-85-74; Телетайп: 611188 GARAV RU  
e-mail: guggps21@gin.global-enc.ru

30.01.2002 № 30/9/236  
на № 7/2002 от 30.01.02 г.

О применении НПБ 88-01

Директору НПФ «Безопасность»  
В.М. Малинову

198188, С-Петербург,  
ул. Новостроек, 12, Б

Начальнику УГПС МЧС России  
Санкт-Петербурга и ленинградской  
области

А.П. Чуприяну

Главное управление Государственной противопожарной службы  
МЧС России рассмотрело Ваше письмо и сообщает следующее.

В связи с поступающими вопросами и предложениями проектных и  
монтажных организаций по применению НПБ 88-01 разъясняется, что в  
настоящее время ведется работа по подготовке их изменений, в которых, в  
частности, предполагается исключить требование по всякого рода согласо-  
ваний с ГУГПС МЧС России, если проектные материалы выполнены без  
отступлений от требований действующих нормативных документов.

Применение модульных установок пожаротушения тонкораспылен-  
ной водой на объектах должно осуществляться с учетом результатов сер-  
тификационных испытаний и рекомендаций предприятия-изготовителя.

Ответственность за выбор параметров указанных установок при за-  
щите конкретных объектов несет проектная организация в соответствии с  
действующим законодательством.

Заместитель начальника

 В.И. Молчанов