

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Всероссийский ордена "Знак Почета" научно-исследовательский  
институт противопожарной обороны (ВНИИПО)



143900, Московская область,  
Балашихинский район, пос. ВНИИПО, д. 12  
Телетайп 346417 "Наука". Телефон (095) 521-23-33.  
Телефакс (095) 529-82-52

ОКПО 08 578 307, ОКОНХ 95 120  
Реквизиты: ИНН 5 001 000 242,  
р/с 005 340 027 в Балашихинском ОСБ 8038  
МОБ СБ РФ, кор./сч. 315 164 800, БИК 044 660 315

13.06.97 № 43/2.6/478

на № 27/97 от 06.06.97

Директору ТОО НПФ  
"БЕЗОПАСНОСТЬ"  
Малинову В.М.  
199026, С.Петербург  
Кожевенная линия, дом 38  
Почтовый адрес 199036, а/я 985  
тел. 183-53-88, факс 232-77-32

Сообщаем, что выпускаемые вашей фирмой автоматические модульные установки пожаротушения тонкораспыленной водой не входят в "Перечень продукции, подлежащей сертификации в области пожарной безопасности в Российской Федерации." и не подлежат сертификации. В настоящее время оценка качественного уровня данных установок целесообразно проводить при приемочных испытаниях на соответствие требованиям разработанных во ВНИИПО МВД РФ "Временные нормативные показатели модульных установок пожаротушения мелкораспыленной водой НПФ "Безопасность".

Обязательная сертификация модульных установок пожаротушения мелкораспыленной водой НПФ "Безопасность" будет производиться после введения в действие НПБ по ним и соответственного включения их в указанный выше "Перечень...".

Зам. начальник института  
полковник внутренней службы

Н.П.Копылов

исп. Дымов С.М.  
тел. 521 43 94