

**МИНИСТЕРСТВО  
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Главное управление  
Государственной  
противопожарной службы

129085, г. Москва, Звездный б-р, 7

17.08.97 г. N 20/2.2/ 1536

На N 26/97 от 04.06.97 г.

По автоматическому пожароту-  
шению тонкораспыленной водой

Директору НПФ "Безопасность"  
Малинову В.М.

199026, г. Санкт-Петербург,  
Кожевенная линия, 38

Начальнику УГПС ГУВД  
г. Санкт-Петербурга и  
Ленинградской области  
Чуприяну А.П.

Главное управление Государственной противопожарной службы МВД России ознакомилось с рабочим проектом (шифр 040.12.96-АПТ-ПЗ, том 1 и 2) оборудования помещений склада секции 17 "ФАРМ ТАМДА" АО "ИНТЕРТЕРМИНАЛ" автоматическими установками пожаротушения тонкораспыленной водой и пожарной сигнализации и поддерживает мнение ВНИИПО МВД РФ (Письмо N 43/3.5/786 от 28.10.96 г.) о перспективности развития данного направления средств пожаротушения.

Главк считает возможным согласиться с применением на нескольких объектах г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области автоматических установок тушения пожаров тонкораспыленной водой.

Перечень объектов и проектная документация должны быть рассмотрены и согласованы в установленном порядке УГПС ГУВД г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области с привлечением специалистов Санкт-Петербургского филиала ВНИИПО.

Начальник Главного  
управления



Е. А. Серебренников