



**МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МВД России)**

**Главное управление Государственной
противопожарной службы**

129085, Москва, Звездный бульвар, 7

19.04.2002 № 20/2.2/ 14 98

на № 150/2001 от 16.04.01 г.

198188, Санкт-Петербург,
ул. Новостроек, 12, Б

Директору НПФ "Безопасность"
В.М. Малинову

Начальнику УГПС ГУВД Санкт-
Петербурга и Ленинградской области
А.П. Чуприяну

Рассмотрев Ваше письмо, Главное управление Государственной противопожарной службы МВД России сообщает следующее. Учитывая, что в настоящее время отсутствуют нормы и правила проектирования и применения модульных установок пожаротушения тонкораспыленной водой (МУП ТВ), проектные материалы с применением данных установок должны быть согласованы с территориальными органами ГПС в установленном порядке. Обязательного согласования с ВНИИПО МВД России не требуется.

В связи с тем, что МУП ТВ включены в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, они должны иметь сертификат пожарной безопасности.

Ввиду отсутствия в настоящее время норм и правил проектирования и применения МУП ТВ, использование данных установок на объектах должно производиться на основе технической документации предприятия-изготовителя. По требованию заказчика эффективность работы МУП ТВ на объекте проверяется путем проведения огневых испытаний.

Начальник

Е.А. Серебренников